



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

"A Tipi" Muayene Kuruluşu olarak faaliyet gösteren,

DK DONANIM KALİBRASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Merkez Adres: YENİKÖY MAH. HASBEK SK. NASRULLAHZADE VAKFI NO:49 A MELİKGAZİ Kayseri / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0807-M

Akreditasyon Tarihi : 02.01.2025

Revizyon Tarihi / No : 02.01.2025 / 00

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **02.01.2029** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17020 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0807-M	DK DONANIM KALİBRASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-0807-M Revizyon No: 00 Tarih: 02.01.2025 "A Tipi" Muayene Kuruluşu Adresi : YENİKÖY MAH. HASBEK SK. NASRULLAHZADE VAKFI NO:49 A MELİKGAZİ Kayseri / Türkiye Telefon : +90 352 222 1575 Fax : +90 352 503 1075 E-Posta : info@donanimkalibrasyon.com Web Sitesi : www.donanimkalibrasyon.com	
--	--	--

Temiz Odalar, İlgili Kontrollü Ortamlar ve Havalandırma Sistemleri		
Muayene Alanı	Muayene Türü	Standart/Şartname
Biyogüvenlik Kabinleri Aşağı Hava Akış Hızı Ölçümü İçeri Hava Akış Hızı Ölçümü Hepa ve Ülpa Filtre Donanımı Sızdırmazlık Testi Hava Akış Yönü ve Görselleştirmesi Alarm ve Diğer Fonksiyonların Kontrolü	Periyodik Muayene	TS EN 12469 ANSI/NSF-49 IEST-RP-CC034
Laminar Hava Akış Kabinleri Hava Akış Hızı Ölçümü Hepa ve Ülpa Filtre Donanımı Sızdırmazlık Testi Hava Akış Yönü ve Görselleştirmesi Partikül Sayımı	İlk Muayene Periyodik Muayene	TS EN ISO 14644-1 TS EN ISO 14644-2 TS EN ISO 14644-3 IEST-RP-CC006 IEST-RP-CC034 IEST-RP-CC002
Depolar, Soğuk odalar - Sıcaklık ve Nem Performans Doğrulaması	İlk Muayene Periyodik Muayene	EU Guideline on Good Distribution Practice of Medicinal Products For Human Use WHO Technical Report Series No.961, Annex 9 Supplement 7,8 FDA 21 CFR Part 11

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.